

시험성적서

성적서번호 : CT25-029763K

■ 가스유해성 시험 조건

		시험 일자		2025. 04. 07.	
가열 조건	가열시간 6분 - 부열원: 6분간 / 주열원: 3분간(부열원 3분간 가열 이후)				
가열면(의뢰자 제시)	가열면 별도 표시				
시험 환경	온도 (20 ~ 24) °C, 습도 (40 ~ 43) % R.H.				
시험 시간 (분)	15				
시험용 원 쥐	계룡	ICR계 암농	주령	5주	체중 (18 ~ 22) g

■ 가스유해성 시험체 조건

가로 (mm)	시험체 1	221.4	시험체 2	220.3
세로 (mm)		221.5		221.3
두께 (mm)		2.8		2.9
질량 (g)		228.7		237.3
밀도 (kg/m ³)		1 671.6		1 696.0
전처리	온도 (23 ± 2) °C, 습도 (50 ± 5) % R.H.			

■ 동물실험 보고

위원회 승인번호	IA25-00553
위원회 승인일	2025. 04. 03.
과 제 명	건축물 마감재료의 가스유해성 시험

※ 『국토교통부 고시 제 2023-24호 제23조 2호』에 따른 가스유해성 시험결과 적합.

